



Analisi chimica e chimica-fisica dell'acqua

Dati aggiornati al 30/09/2021

Zona: Brunate

Parametro	Unità di misura	Valore medio	Valore DM Salute 14/06/2017
Ammonio	mg/l	<0,10	0,50
Arsenico	µg/l	<5	10
Bicarbonati	mg/l HCO ₃	80	/
Cloro libero	mg/l	<0,04	/
Calcio	mg/l	28	Nessun limite previsto
Cloruro	mg/l	7	250
pH	unità pH	7,3	6,5 - 9,5
Conducibilità Elettrica	µS.cm-1a 20°C	216	2500
Durezza Totale	°F	9	Consigliato tra 15-50
Fluoruro	mg/l	<0,20	1,50
Magnesio	mg/l	6	Nessun limite previsto
Manganese	µg/l	5	50
Nitrato	mg/l	<5	50
Nitrito	mg/l	<0,10	0,50
Potassio	mg/l	<3	Nessun limite previsto
Residuo Fisso	mg/l	134	Val. Max Consigliato 1500
Sodio	mg/l	6	200
Solfato	mg/l	26	250

Acqua microbiologicamente conforme.