

RQSDG - Report Qualità Servizio di Distribuzione Gas (P _{min} - P _{max})						Dati pressione Dicembre						
						Minimo			Medio	Massimo		
Codice impianto	Codice Istat	Comune	Nome impianto	Parte impianto	Indirizzo punto	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)	Valore (mbar)	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)
114027	013041	Cantù	CANTÙ - CARIMATE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Bastia, 6	114027P01	15/12/2025 16:00:00	18,4	22,7			
114027	013084	Cucciago	CANTÙ - CARIMATE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Bernini, snc				22,7	114027P07	28/12/2025 21:10:00	26,4
RQSDG - Report Qualità Servizio di Distribuzione Gas (Dettaglio punti)						Dati pressione Dicembre						
						Minimo			Medio	Massimo		
Codice impianto	Codice Istat	Comune	Nome impianto	Parte impianto	Indirizzo punto	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)	Valore (mbar)	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)
114027	013041	Cantù	CANTÙ - CARIMATE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Bastia, 6	114027P01	15/12/2025 16:00:00	18,4	21,4	114027P01	28/12/2025 22:20:00	23,0
114027	013041	Cantù	CANTÙ - CARIMATE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Dell'Artigianato, 30	114027P02	15/12/2025 14:00:00	18,7	22,0	114027P02	15/12/2025 00:20:00	23,2
114027	013041	Cantù	CANTÙ - CARIMATE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Monforte (Parco)	114027P03	15/12/2025 14:55:00	19,1	21,8	114027P03	29/12/2025 21:30:00	23,1
114027	013041	Cantù	CANTÙ - CARIMATE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Salvaregina, 89B	114027P04	01/12/2025 16:00:00	21,8	23,7	114027P04	30/12/2025 21:10:00	25,0
114027	013046	Carimate	CANTÙ - CARIMATE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Adamello, snc	114027P05	30/12/2025 15:20:00	20,1	22,6	114027P05	31/12/2025 20:50:00	24,1
114027	013046	Carimate	CANTÙ - CARIMATE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Delle Ginestre, 46	114027P06	30/12/2025 15:35:00	19,7	22,7	114027P06	26/12/2025 21:20:00	24,6
114027	013084	Cucciago	CANTÙ - CARIMATE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Bernini, snc	114027P07	15/12/2025 15:30:00	23,0	25,0	114027P07	28/12/2025 21:10:00	26,4

RQSDG - Report Qualità Servizio di Distribuzione Gas (P _{min} - P _{max})						Dati pressione Dicembre						
						Minimo			Medio	Massimo		
Codice impianto	Codice Istat	Comune	Nome impianto	Parte impianto	Indirizzo punto	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)	Valore (mbar)	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)
37335	013212	Senna Comasco	CAPIAGO INTIMIANO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Per Casnate, snc	37335P03	05/12/2025 13:20:00	20,8	24,7			
37335	013043	Capiago Intimiano	CAPIAGO INTIMIANO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Roma, 36				24,7	37335P02	28/12/2025 00:00:00	29,0
RQSDG - Report Qualità Servizio di Distribuzione Gas (Dettaglio punti)						Dati pressione Dicembre						
						Minimo			Medio	Massimo		
Codice impianto	Codice Istat	Comune	Nome impianto	Parte impianto	Indirizzo punto	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)	Valore (mbar)	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)
37335	013043	Capiago Intimiano	CAPIAGO INTIMIANO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Degli Arconi, 13	37335P01	03/12/2025 17:50:00	22,4	24,1	37335P01	06/12/2025 01:20:00	24,9
37335	013043	Capiago Intimiano	CAPIAGO INTIMIANO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Roma, 36	37335P02	06/12/2025 05:05:00	22,4	26,6	37335P02	28/12/2025 00:00:00	29,0
37335	013212	Senna Comasco	CAPIAGO INTIMIANO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Per Casnate, snc	37335P03	05/12/2025 13:20:00	20,8	23,5	37335P03	30/12/2025 20:25:00	24,0

RQSDG - Report Qualità Servizio di Distribuzione Gas (P _{min} - P _{max})						Dati pressione Dicembre						
						Minimo			Medio	Massimo		
Codice impianto	Codice Istat	Comune	Nome impianto	Parte impianto	Indirizzo punto	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)	Valore (mbar)	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)
114226	013110	Grandate	GRANDATE-MONTANO-CASNATE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via San Poss, 16	114226P01	15/12/2025 16:25:00	20,0	23,9			
114226	013110	Grandate	GRANDATE-MONTANO-CASNATE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via San Poss, 16				23,9	114226P01	26/12/2025 18:45:00	25,6
RQSDG - Report Qualità Servizio di Distribuzione Gas (Dettaglio punti)						Dati pressione Dicembre						
						Minimo			Medio	Massimo		
Codice impianto	Codice Istat	Comune	Nome impianto	Parte impianto	Indirizzo punto	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)	Valore (mbar)	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)
114226	013110	Grandate	GRANDATE-MONTANO-CASNATE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via San Poss, 16	114226P01	15/12/2025 16:25:00	20,0	23,7	114226P01	26/12/2025 18:45:00	25,6
114226	013154	Montano Lucino	GRANDATE-MONTANO-CASNATE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Dei Dertoni, snc	114226P02	N/A	N/A	N/A	114226P02	N/A	N/A
114226	013154	Montano Lucino	GRANDATE-MONTANO-CASNATE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Gelada, 12	114226P03	30/12/2025 17:05:00	21,7	24,3	114226P03	29/12/2025 19:20:00	25,5
114226	013053	Casrate con Bernate	GRANDATE-MONTANO-CASNATE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Paolo Giovio, 33	114226P04	15/12/2025 16:30:00	21,2	23,7	114226P04	27/12/2025 21:00:00	24,6

RQSDG - Report Qualità Servizio di Distribuzione Gas (P _{min} - P _{max})						Dati pressione Dicembre						
						Minimo			Medio	Massimo		
Codice impianto	Codice Istat	Comune	Nome impianto	Parte impianto	Indirizzo punto	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)	Valore (mbar)	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)
34892	013064	Cermenate	CERMENATE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Lavezzari, 111,	34892P01	10/12/2025 16:05:00	17,5	22,8			
34892	013064	Cermenate	CERMENATE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Plinio, 19				22,8	34892P02	23/12/2025 22:20:00	26,4
RQSDG - Report Qualità Servizio di Distribuzione Gas (Dettaglio punti)						Dati pressione Dicembre						
						Minimo			Medio	Massimo		
Codice impianto	Codice Istat	Comune	Nome impianto	Parte impianto	Indirizzo punto	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)	Valore (mbar)	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)
34892	013064	Cermenate	CERMENATE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Lavezzari, 111	34892P01	10/12/2025 16:05:00	17,5	20,7	34892P01	31/12/2025 22:15:00	22,5
34893	013064	Cermenate	CERMENATE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Plinio, 19	34892P02	12/12/2025 15:50:00	22,2	24,8	34892P02	23/12/2025 22:20:00	26,4

RQSDG - Report Qualità Servizio di Distribuzione Gas (P _{min} - P _{max})						Dati pressione Dicembre						
						Minimo			Medio	Massimo		
Codice impianto	Codice Istat	Comune	Nome impianto	Parte impianto	Indirizzo punto	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)	Valore (mbar)	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)
114227	013032	Brunate	BRUNATE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Como, snc	114227P01	30/12/2025 03:00:00	21,0	23,1			
114227	013032	Brunate	BRUNATE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Como, snc				23,1	114227P01	28/12/2025 20:40:00	24,2
RQSDG - Report Qualità Servizio di Distribuzione Gas (Dettaglio punti)						Dati pressione Dicembre						
						Minimo			Medio	Massimo		
Codice impianto	Codice Istat	Comune	Nome impianto	Parte impianto	Indirizzo punto	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)	Valore (mbar)	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)
114227	013032	Brunate	BRUNATE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Como, snc	114227P01	30/12/2025 03:00:00	21,0	23,1	114227P01	46019,86	24,2

RQSDG - Report Qualità Servizio di Distribuzione Gas (P _{min} - P _{max})						Dati pressione Dicembre						
						Minimo			Medio	Massimo		
Codice impianto	Codice Istat	Comune	Nome impianto	Parte impianto	Indirizzo punto	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)	Valore (mbar)	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)
34471	013095	Erba	ERBA	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Alserio, snc	34471P01	15/12/2025 16:20:00	17,6	22,1			
34471	013095	Erba	ERBA	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Barzaghi, snc				22,1	34471P02	29/12/2025 21:55:00	25,1
RQSDG - Report Qualità Servizio di Distribuzione Gas (Dettaglio punti)						Dati pressione Dicembre						
						Minimo			Medio	Massimo		
Codice impianto	Codice Istat	Comune	Nome impianto	Parte impianto	Indirizzo punto	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)	Valore (mbar)	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)
34471	013095	Erba	ERBA	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Alserio, snc	34471P01	15/12/2025 16:20:00	17,6	21,8	34471P01	31/12/2025 22:15:00	24,8
34471	013095	Erba	ERBA	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Barzaghi, snc	34471P02	12/12/2025 15:45:00	18,3	22,4	34471P02	29/12/2025 21:55:00	25,1
34471	013095	Erba	ERBA	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Provinciale, snc	34471P03	N/A	N/A	N/A	34471P03	N/A	N/A

RQSDG - Report Qualità Servizio di Distribuzione Gas (P _{min} - P _{max})						Dati pressione Dicembre						
						Minimo			Medio	Massimo		
Codice impianto	Codice Istat	Comune	Nome impianto	Parte impianto	Indirizzo punto	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)	Valore (mbar)	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)
34427	013201	Rovellasca	COMUNE DI ROVELLASCA	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Volta, 35	34427P02	15/12/2025 16:10:00	20,9	23,6			
34427	013201	Rovellasca	COMUNE DI ROVELLASCA	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Como, snc				23,6	34427P01	29/12/2025 22:30:00	25,5
RQSDG - Report Qualità Servizio di Distribuzione Gas (Dettaglio punti)						Dati pressione Dicembre						
						Minimo			Medio	Massimo		
Codice impianto	Codice Istat	Comune	Nome impianto	Parte impianto	Indirizzo punto	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)	Valore (mbar)	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)
34427	013201	Rovellasca	COMUNE DI ROVELLASCA	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Como, snc	34427P01	15/12/2025 15:55:00	21,8	23,9	34427P01	29/12/2025 22:30:00	25,5
34427	013201	Rovellasca	COMUNE DI ROVELLASCA	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Volta, 35	34427P02	15/12/2025 16:10:00	20,9	23,3	34427P02	29/12/2025 00:00:00	25,3

RQSDG - Report Qualità Servizio di Distribuzione Gas (P _{min} - P _{max})						Dati pressione Dicembre						
						Minimo			Medio	Massimo		
Codice impianto	Codice Istat	Comune	Nome impianto	Parte impianto	Indirizzo punto	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)	Valore (mbar)	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)
34428	013202	Rovello Porro	COMUNE DI ROVELLO PORRO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Volta, 241	34428P02	13/12/2025 11:40:00	20,0	22,8			
34428	013202	Rovello Porro	COMUNE DI ROVELLO PORRO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via G.B. Grassi, 30				22,8	34428P01	07/12/2025 20:10:00	25,0
RQSDG - Report Qualità Servizio di Distribuzione Gas (Dettaglio punti)						Dati pressione Dicembre						
						Minimo			Medio	Massimo		
Codice impianto	Codice Istat	Comune	Nome impianto	Parte impianto	Indirizzo punto	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)	Valore (mbar)	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)
34428	013202	Rovello Porro	COMUNE DI ROVELLO PORRO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via G.B. Grassi, 30	34428P01	10/12/2025 15:45:00	20,2	22,7	34428P01	07/12/2025 20:10:00	25,0
34428	013202	Rovello Porro	COMUNE DI ROVELLO PORRO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Volta, 241	34428P02	13/12/2025 11:40:00	20,0	22,9	34428P02	15/12/2025 21:15:00	24,5