

RQSDG - Report Qualità Servizio di Distribuzione Gas (P _{min} - P _{max})						Dati pressione Febbraio						
						Minimo			Medio	Massimo		
Codice impianto	Codice Istat	Comune	Nome impianto	Parte impianto	Indirizzo punto	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)	Valore (mbar)	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)
114027	013041	Cantù	CANTÙ - CARIMATE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Bastia, 6	114027P01	19/02/2025 16:10:00	17,8	22,8			
114027	013084	Cucciago	CANTÙ - CARIMATE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Bernini, snc				22,8	114027P07	09/02/2025 21:10:00	26,6
RQSDG - Report Qualità Servizio di Distribuzione Gas (Dettaglio punti)						Dati pressione Febbraio						
						Minimo			Medio	Massimo		
Codice impianto	Codice Istat	Comune	Nome impianto	Parte impianto	Indirizzo punto	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)	Valore (mbar)	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)
114027	013041	Cantù	CANTÙ - CARIMATE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Bastia, 6	114027P01	19/02/2025 16:10:00	17,8	21,2	114027P01	15/02/2025 20:55:00	22,8
114027	013041	Cantù	CANTÙ - CARIMATE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Dell'Artigianato, 30	114027P02	05/02/2025 15:00:00	18,5	21,9	114027P02	05/02/2025 23:00:00	23,1
114027	013041	Cantù	CANTÙ - CARIMATE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Monforte (Parco)	114027P03	05/02/2025 15:20:00	18,8	22,0	114027P03	08/02/2025 19:45:00	23,1
114027	013041	Cantù	CANTÙ - CARIMATE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Salvaregina, 89B	114027P04	03/02/2025 16:15:00	21,3	23,6	114027P04	03/02/2025 01:15:00	25,1
114027	013046	Carimate	CANTÙ - CARIMATE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Adamello, snc	114027P05	18/02/2025 15:55:00	19,8	22,6	114027P05	15/02/2025 21:00:00	24,1
114027	013046	Carimate	CANTÙ - CARIMATE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Delle Ginestre, 46	114027P06	18/02/2025 16:55:00	21,2	23,1	114027P06	15/02/2025 19:50:00	24,5
114027	013084	Cucciago	CANTÙ - CARIMATE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Bernini, snc	114027P07	21/02/2025 15:50:00	22,5	25,0	114027P07	09/02/2025 21:10:00	26,6

RQSDG - Report Qualità Servizio di Distribuzione Gas (P _{min} - P _{max})						Dati pressione Febbraio						
						Minimo			Medio	Massimo		
Codice impianto	Codice Istat	Comune	Nome impianto	Parte impianto	Indirizzo punto	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)	Valore (mbar)	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)
37335	013212	Senna Comasco	CAPIAGO INTIMIANO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Per Casnate, snc	37335P03	19/02/2025 10:55:00	17,8	23,7			
37335	013043	Capiago Intimiano	CAPIAGO INTIMIANO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Roma, 36				23,7	37335P02	17/02/2025 00:00:00	26,4
RQSDG - Report Qualità Servizio di Distribuzione Gas (Dettaglio punti)						Dati pressione Febbraio						
						Minimo			Medio	Massimo		
Codice impianto	Codice Istat	Comune	Nome impianto	Parte impianto	Indirizzo punto	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)	Valore (mbar)	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)
37335	013043	Capiago Intimiano	CAPIAGO INTIMIANO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Degli Arconi, 13	37335P01	20/02/2025 19:20:00	21,9	23,9	37335P01	18/02/2025 02:30:00	24,9
37335	013043	Capiago Intimiano	CAPIAGO INTIMIANO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Roma, 36	37335P02	14/02/2025 05:45:00	18,2	23,6	37335P02	17/02/2025 00:00:00	26,4
37335	013212	Senna Comasco	CAPIAGO INTIMIANO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Per Casnate, snc	37335P03	19/02/2025 10:55:00	17,8	23,5	37335P03	15/02/2025 07:35:00	24,0

RQSDG - Report Qualità Servizio di Distribuzione Gas (P _{min} - P _{max})						Dati pressione Febbraio						
						Minimo			Medio	Massimo		
Codice impianto	Codice Istat	Comune	Nome impianto	Parte impianto	Indirizzo punto	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)	Valore (mbar)	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)
114226	013110	Grandate	GRANDATE-MONTANO-CASNATE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via San Poss, 16	114226P01	20/02/2025 16:15:00	18,8	23,7			
114226	013110	Grandate	GRANDATE-MONTANO-CASNATE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via San Poss, 16				23,7	114226P01	02/02/2025 20:00:00	25,6
RQSDG - Report Qualità Servizio di Distribuzione Gas (Dettaglio punti)						Dati pressione Febbraio						
						Minimo			Medio	Massimo		
Codice impianto	Codice Istat	Comune	Nome impianto	Parte impianto	Indirizzo punto	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)	Valore (mbar)	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)
114226	013110	Grandate	GRANDATE-MONTANO-CASNATE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via San Poss, 16	114226P01	20/02/2025 16:15:00	18,8	23,7	114226P01	02/02/2025 20:00:00	25,6
114226	013154	Montano Lucino	GRANDATE-MONTANO-CASNATE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Dei Dertoni, snc	114226P02	N/A	N/A	N/A	114226P02	N/A	N/A
114226	013154	Montano Lucino	GRANDATE-MONTANO-CASNATE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Gelada, 12	114226P03	19/02/2025 17:20:00	20,9	24,0	114226P03	09/02/2025 22:50:00	25,5
114226	013053	Casinate con Bernate	GRANDATE-MONTANO-CASNATE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Paolo Giovio, 33	114226P04	06/02/2025 16:55:00	20,7	23,4	114226P04	15/02/2025 00:00:00	24,3

RQSDG - Report Qualità Servizio di Distribuzione Gas (P _{min} - P _{max})						Dati pressione Febbraio						
						Minimo			Medio	Massimo		
Codice impianto	Codice Istat	Comune	Nome impianto	Parte impianto	Indirizzo punto	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)	Valore (mbar)	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)
34892	013064	Cermenate	CERMENATE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Lavezzari, 111	34892P01	19/02/2025 16:10:00	17,1	23,0			
34892	013064	Cermenate	CERMENATE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Plinio, 19				23,0	34892P02	20/02/2025 01:25:00	26,3
RQSDG - Report Qualità Servizio di Distribuzione Gas (Dettaglio punti)						Dati pressione Febbraio						
						Minimo			Medio	Massimo		
Codice impianto	Codice Istat	Comune	Nome impianto	Parte impianto	Indirizzo punto	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)	Valore (mbar)	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)
34892	013064	Cermenate	CERMENATE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Lavezzari, 111	34892P01	19/02/2025 16:10:00	17,1	21,1	34892P01	09/02/2025 20:55:00	23,0
34893	013064	Cermenate	CERMENATE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Plinio, 19	34892P02	17/02/2025 19:35:00	22,3	24,9	34892P02	20/02/2025 01:25:00	26,3

RQSDG - Report Qualità Servizio di Distribuzione Gas (P _{min} - P _{max})						Dati pressione Febbraio						
						Minimo			Medio	Massimo		
Codice impianto	Codice Istat	Comune	Nome impianto	Parte impianto	Indirizzo punto	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)	Valore (mbar)	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)
114227	013032	Brunate	BRUNATE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Como, snc	114227P01	20/02/2025 16:45:00	20,1	22,7			
114227	013032	Brunate	BRUNATE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Como, snc				22,7	114227P01	20/02/2025 00:25:00	23,5
RQSDG - Report Qualità Servizio di Distribuzione Gas (Dettaglio punti)						Dati pressione Febbraio						
						Minimo			Medio	Massimo		
Codice impianto	Codice Istat	Comune	Nome impianto	Parte impianto	Indirizzo punto	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)	Valore (mbar)	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)
114227	013032	Brunate	BRUNATE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Como, snc	114227P01	20/02/2025 16:45:00	20,1	22,7	114227P01	20/02/2025 00:25:00	23,5

RQSDG - Report Qualità Servizio di Distribuzione Gas (P _{min} - P _{max})						Dati pressione Febbraio						
						Minimo			Medio	Massimo		
Codice impianto	Codice Istat	Comune	Nome impianto	Parte impianto	Indirizzo punto	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)	Valore (mbar)	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)
34471	013095	Erba	ERBA	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Barzaghi, snc	34471P02	17/02/2025 16:05:00	17,3	21,9			
34471	013095	Erba	ERBA	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Barzaghi, snc				21,9	34471P02	19/02/2025 22:10:00	24,9
RQSDG - Report Qualità Servizio di Distribuzione Gas (Dettaglio punti)						Dati pressione Febbraio						
						Minimo			Medio	Massimo		
Codice impianto	Codice Istat	Comune	Nome impianto	Parte impianto	Indirizzo punto	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)	Valore (mbar)	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)
34471	013095	Erba	ERBA	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Alserio, snc	34471P01	17/02/2025 16:10:00	17,3	21,6	34471P01	19/02/2025 20:40:00	24,5
34471	013095	Erba	ERBA	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Barzaghi, snc	34471P02	17/02/2025 16:05:00	17,3	22,1	34471P02	19/02/2025 22:10:00	24,9
34471	013095	Erba	ERBA	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Provinciale, snc	34471P03	N/A	N/A	N/A	34471P03	N/A	N/A

RQSDG - Report Qualità Servizio di Distribuzione Gas (P min - P max)						Dati pressione Febbraio						
						Minimo			Medio	Massimo		
Codice impianto	Codice Istat	Comune	Nome impianto	Parte impianto	Indirizzo punto	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)	Valore (mbar)	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)
34427	013201	Rovellasca	COMUNE DI ROVELLASCA	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Volta, 35	34427P02	21/02/2025 16:30:00	20,9	24,1			
34427	013201	Rovellasca	COMUNE DI ROVELLASCA	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Volta, 35				24,1	34427P02	01/02/2025 00:00:00	26,2
RQSDG - Report Qualità Servizio di Distribuzione Gas (Dettaglio punti)						Dati pressione Febbraio						
						Minimo			Medio	Massimo		
Codice impianto	Codice Istat	Comune	Nome impianto	Parte impianto	Indirizzo punto	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)	Valore (mbar)	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)
34427	013201	Rovellasca	COMUNE DI ROVELLASCA	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Como, snc	34427P01	07/02/2025 16:25:00	21,3	24,2	34427P01	15/02/2025 00:00:00	25,9
34427	013201	Rovellasca	COMUNE DI ROVELLASCA	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Volta, 35	34427P02	21/02/2025 16:30:00	20,9	24,0	34427P02	01/02/2025 00:00:00	26,2

RQSDG - Report Qualità Servizio di Distribuzione Gas (P min - P max)						Dati pressione Febbraio						
						Minimo			Medio	Massimo		
Codice impianto	Codice Istat	Comune	Nome impianto	Parte impianto	Indirizzo punto	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)	Valore (mbar)	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)
34428	013202	Rovello Porro	COMUNE DI ROVELLO PORRO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via G.B. Grassi, 30	34428P01	20/02/2025 16:15:00	18,5	22,7			
34428	013202	Rovello Porro	COMUNE DI ROVELLO PORRO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via G.B. Grassi, 30				22,7	34428P01	05/02/2025 22:40:00	24,6
RQSDG - Report Qualità Servizio di Distribuzione Gas (Dettaglio punti)						Dati pressione Febbraio						
						Minimo			Medio	Massimo		
Codice impianto	Codice Istat	Comune	Nome impianto	Parte impianto	Indirizzo punto	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)	Valore (mbar)	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)
34428	013202	Rovello Porro	COMUNE DI ROVELLO PORRO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via G.B. Grassi, 30	34428P01	20/02/2025 16:15:00	18,5	22,6	34428P01	05/02/2025 22:40:00	24,6
34428	013202	Rovello Porro	COMUNE DI ROVELLO PORRO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Volta, 241	34428P02	05/02/2025 14:35:00	19,5	22,8	34428P02	09/02/2025 00:00:00	24,0