

RQSDG - Report Qualità Servizio di Distribuzione Gas (P _{min} - P _{max})						Dati pressione Dicembre						
						Minimo			Medio	Massimo		
Codice impianto	Codice Istat	Comune	Nome impianto	Parte impianto	Indirizzo punto	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)	Valore (mbar)	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)
37972	108033	Monza	MONZA	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Guardini, snc	37972P03	20/12/2025 16:00:00	19,2	24,1			
37972	108033	Monza	MONZA	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Ambrosini, snc				24,1	37972P01	26/12/2025 00:20:00	26,2
RQSDG - Report Qualità Servizio di Distribuzione Gas (Dettaglio punti)						Dati pressione Dicembre						
						Minimo			Medio	Massimo		
Codice impianto	Codice Istat	Comune	Nome impianto	Parte impianto	Indirizzo punto	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)	Valore (mbar)	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)
37972	108033	Monza	MONZA	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Ambrosini, snc	37972P01	26/12/2025 18:00:00	22,6	24,8	37972P01	26/12/2025 00:20:00	26,2
37972	108033	Monza	MONZA	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Caduti Di Nassirya, snc	37972P02	N/A	N/A	N/A	37972P02	N/A	N/A
37972	108033	Monza	MONZA	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Guardini, snc	37972P03	20/12/2025 16:00:00	19,2	23,8	37972P03	20/12/2025 22:25:00	24,8
37972	108033	Monza	MONZA	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Mornerina, snc	37972P04	15/12/2025 17:20:00	20,6	23,3	37972P04	02/12/2025 00:15:00	24,5
37972	108033	Monza	MONZA	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via S. Alessandro, snc	37972P05	03/12/2025 18:00:00	22,6	24,7	37972P05	07/12/2025 21:25:00	25,9
37972	108033	Monza	MONZA	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Viale Elvezia / Martiri delle Foibe, 1	37972P06	N/A	N/A	N/A	37972P06	N/A	N/A