

RQSDG - Report Qualità Servizio di Distribuzione Gas (P _{min} - P _{max})						Dati pressione Febbraio						
						Minimo			Medio	Massimo		
Codice impianto	Codice Istat	Comune	Nome impianto	Parte impianto	Indirizzo punto	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)	Valore (mbar)	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)
114027	013041	Cantù	CANTÙ - CARIMATE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Bastia, 6	114027P01	03/02/2026 15:55:00	17,3	23,0			
114027	013084	Cucciago	CANTÙ - CARIMATE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Bernini, snc				23,0	114027P07	05/02/2026 20:05:00	26,4
RQSDG - Report Qualità Servizio di Distribuzione Gas (Dettaglio punti)						Dati pressione Febbraio						
						Minimo			Medio	Massimo		
Codice impianto	Codice Istat	Comune	Nome impianto	Parte impianto	Indirizzo punto	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)	Valore (mbar)	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)
114027	013041	Cantù	CANTÙ - CARIMATE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Bastia, 6	114027P01	03/02/2026 15:55:00	17,3	21,7	114027P01	04/02/2026 22:25:00	22,9
114027	013041	Cantù	CANTÙ - CARIMATE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Dell'Artigianato, 30	114027P02	03/02/2026 14:40:00	19,1	22,1	114027P02	02/02/2026 20:00:00	23,2
114027	013041	Cantù	CANTÙ - CARIMATE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Monforte (Parco)	114027P03	02/02/2026 15:10:00	18,8	22,0	114027P03	01/02/2026 21:50:00	23,1
114027	013041	Cantù	CANTÙ - CARIMATE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Salvaregina, 89B	114027P04	03/02/2026 15:55:00	21,7	23,9	114027P04	04/02/2026 22:40:00	25,0
114027	013046	Carimate	CANTÙ - CARIMATE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Adamello, snc	114027P05	03/02/2026 14:50:00	19,6	22,9	114027P05	03/02/2026 21:05:00	24,1
114027	013046	Carimate	CANTÙ - CARIMATE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Delle Ginestre, 46	114027P06	18/02/2026 16:15:00	19,8	22,9	114027P06	01/02/2026 22:05:00	24,7
114027	013084	Cucciago	CANTÙ - CARIMATE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Bernini, snc	114027P07	03/02/2026 15:30:00	22,7	25,3	114027P07	05/02/2026 20:05:00	26,4

RQSDG - Report Qualità Servizio di Distribuzione Gas (P _{min} - P _{max})						Dati pressione Febbraio						
						Minimo			Medio	Massimo		
Codice impianto	Codice Istat	Comune	Nome impianto	Parte impianto	Indirizzo punto	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)	Valore (mbar)	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)
37335	013043	Capiago Intimiano	CAPIAGO INTIMIANO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Degli Arconi, 13	37335P01	21/02/2026 19:00:00	21,0	24,9			
37335	013043	Capiago Intimiano	CAPIAGO INTIMIANO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Degli Arconi, 13				24,9	37335P01	04/02/2026 00:20:00	27,4
RQSDG - Report Qualità Servizio di Distribuzione Gas (Dettaglio punti)						Dati pressione Febbraio						
						Minimo			Medio	Massimo		
Codice impianto	Codice Istat	Comune	Nome impianto	Parte impianto	Indirizzo punto	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)	Valore (mbar)	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)
37335	013043	Capiago Intimiano	CAPIAGO INTIMIANO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Degli Arconi, 13	37335P01	21/02/2026 19:00:00	21,0	26,1	37335P01	04/02/2026 00:20:00	27,4
37335	013043	Capiago Intimiano	CAPIAGO INTIMIANO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Roma, 36	37335P02	N/A	N/A	N/A	37335P02	N/A	N/A
37335	013212	Senna Comasco	CAPIAGO INTIMIANO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Per Casnate, snc	37335P03	01/02/2026 14:15:00	21,8	23,7	37335P03	01/02/2026 20:05:00	24,2

RQSDG - Report Qualità Servizio di Distribuzione Gas (P _{min} - P _{max})						Dati pressione Febbraio						
						Minimo			Medio	Massimo		
Codice impianto	Codice Istat	Comune	Nome impianto	Parte impianto	Indirizzo punto	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)	Valore (mbar)	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)
114226	013110	Grandate	GRANDATE-MONTANO-CASNATE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via San Poss, 16	114226P01	03/02/2026 16:45:00	19,2	24,2			
114226	013110	Grandate	GRANDATE-MONTANO-CASNATE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via San Poss, 16				24,2	114226P01	01/02/2026 22:15:00	25,6
RQSDG - Report Qualità Servizio di Distribuzione Gas (Dettaglio punti)						Dati pressione Febbraio						
						Minimo			Medio	Massimo		
Codice impianto	Codice Istat	Comune	Nome impianto	Parte impianto	Indirizzo punto	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)	Valore (mbar)	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)
114226	013110	Grandate	GRANDATE-MONTANO-CASNATE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via San Poss, 16	114226P01	03/02/2026 16:45:00	19,2	24,2	114226P01	01/02/2026 22:15:00	25,6
114226	013154	Montano Lucino	GRANDATE-MONTANO-CASNATE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Dei Dertoni, snc	114226P02	N/A	N/A	N/A	114226P02	N/A	N/A
114226	013154	Montano Lucino	GRANDATE-MONTANO-CASNATE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Gelada, 12	114226P03	03/02/2026 17:05:00	20,4	24,4	114226P03	01/02/2026 00:05:00	25,5
114226	013053	Casnate con Bernate	GRANDATE-MONTANO-CASNATE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Paolo Giovio, 33	114226P04	03/02/2026 16:10:00	20,7	24,0	114226P04	01/02/2026 21:55:00	24,6

RQSDG - Report Qualità Servizio di Distribuzione Gas (P _{min} - P _{max})						Dati pressione Febbraio						
						Minimo			Medio	Massimo		
Codice impianto	Codice Istat	Comune	Nome impianto	Parte impianto	Indirizzo punto	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)	Valore (mbar)	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)
34892	013064	Cermenate	CERMENATE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Lavezzari, 111	34892P01	03/02/2026 16:05:00	17,0	23,1			
34892	013064	Cermenate	CERMENATE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Plinio, 19				23,1	34892P02	01/02/2026 20:55:00	26,4
RQSDG - Report Qualità Servizio di Distribuzione Gas (Dettaglio punti)						Dati pressione Febbraio						
						Minimo			Medio	Massimo		
Codice impianto	Codice Istat	Comune	Nome impianto	Parte impianto	Indirizzo punto	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)	Valore (mbar)	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)
34892	013064	Cermenate	CERMENATE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Lavezzari, 111	34892P01	03/02/2026 16:05:00	17,0	21,2	34892P01	03/02/2026 20:55:00	22,9
34893	013064	Cermenate	CERMENATE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Plinio, 19	34892P02	04/02/2026 16:15:00	21,8	24,9	34892P02	01/02/2026 20:55:00	26,4

RQSDG - Report Qualità Servizio di Distribuzione Gas (P _{min} - P _{max})						Dati pressione Febbraio						
						Minimo			Medio	Massimo		
Codice impianto	Codice Istat	Comune	Nome impianto	Parte impianto	Indirizzo punto	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)	Valore (mbar)	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)
114227	013032	Brunate	BRUNATE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Como, snc	114227P01	10/02/2026 09:25:00	19,6	23,1			
114227	013032	Brunate	BRUNATE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Como, snc				23,1	114227P01	01/02/2026 20:50:00	24,0
RQSDG - Report Qualità Servizio di Distribuzione Gas (Dettaglio punti)						Dati pressione Febbraio						
						Minimo			Medio	Massimo		
Codice impianto	Codice Istat	Comune	Nome impianto	Parte impianto	Indirizzo punto	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)	Valore (mbar)	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)
114227	013032	Brunate	BRUNATE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Como, snc	114227P01	10/02/2026 09:25:00	19,6	23,1	114227P01	01/02/2026 20:50:00	24,0

RQSDG - Report Qualità Servizio di Distribuzione Gas (P _{min} - P _{max})						Dati pressione Febbraio						
						Minimo			Medio	Massimo		
Codice impianto	Codice Istat	Comune	Nome impianto	Parte impianto	Indirizzo punto	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)	Valore (mbar)	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)
34471	013095	Erba	ERBA	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Alserio, snc	34471P01	03/02/2026 15:45:00	17,3	22,5			
34471	013095	Erba	ERBA	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Barzaghi, snc				22,5	34471P02	01/02/2026 21:25:00	25,2
RQSDG - Report Qualità Servizio di Distribuzione Gas (Dettaglio punti)						Dati pressione Febbraio						
						Minimo			Medio	Massimo		
Codice impianto	Codice Istat	Comune	Nome impianto	Parte impianto	Indirizzo punto	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)	Valore (mbar)	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)
34471	013095	Erba	ERBA	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Alserio, snc	34471P01	03/02/2026 15:45:00	17,3	22,2	34471P01	01/02/2026 21:05:00	25,0
34471	013095	Erba	ERBA	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Barzaghi, snc	34471P02	03/02/2026 15:25:00	18,1	22,8	34471P02	01/02/2026 21:25:00	25,2
34471	013095	Erba	ERBA	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Provinciale, snc	34471P03	N/A	N/A	N/A	34471P03	N/A	N/A

RQSDG - Report Qualità Servizio di Distribuzione Gas (P min - P max)						Dati pressione Febbraio						
						Minimo			Medio	Massimo		
Codice impianto	Codice Istat	Comune	Nome impianto	Parte impianto	Indirizzo punto	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)	Valore (mbar)	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)
34427	013201	Rovellasca	COMUNE DI ROVELLASCA	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Volta, 35	34427P02	02/02/2026 16:20:00	20,9	24,0			
34427	013201	Rovellasca	COMUNE DI ROVELLASCA	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Como, snc				24,0	34427P01	03/02/2026 00:05:00	25,8
RQSDG - Report Qualità Servizio di Distribuzione Gas (Dettaglio punti)						Dati pressione Febbraio						
						Minimo			Medio	Massimo		
Codice impianto	Codice Istat	Comune	Nome impianto	Parte impianto	Indirizzo punto	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)	Valore (mbar)	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)
34427	013201	Rovellasca	COMUNE DI ROVELLASCA	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Como, snc	34427P01	02/02/2026 16:05:00	21,9	24,3	34427P01	03/02/2026 00:05:00	25,8
34427	013201	Rovellasca	COMUNE DI ROVELLASCA	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Volta, 35	34427P02	02/02/2026 16:20:00	20,9	23,8	34427P02	04/02/2026 23:10:00	25,6

RQSDG - Report Qualità Servizio di Distribuzione Gas (P min - P max)						Dati pressione Febbraio						
						Minimo			Medio	Massimo		
Codice impianto	Codice Istat	Comune	Nome impianto	Parte impianto	Indirizzo punto	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)	Valore (mbar)	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)
34428	013202	Rovello Porro	COMUNE DI ROVELLO PORRO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Volta, 241	34428P02	04/02/2026 11:35:00	19,8	23,4			
34428	013202	Rovello Porro	COMUNE DI ROVELLO PORRO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via G.B. Grassi, 30				23,4	34428P01	03/02/2026 19:55:00	25,5
RQSDG - Report Qualità Servizio di Distribuzione Gas (Dettaglio punti)						Dati pressione Febbraio						
						Minimo			Medio	Massimo		
Codice impianto	Codice Istat	Comune	Nome impianto	Parte impianto	Indirizzo punto	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)	Valore (mbar)	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)
34428	013202	Rovello Porro	COMUNE DI ROVELLO PORRO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via G.B. Grassi, 30	34428P01	01/02/2026 10:45:00	20,6	23,5	34428P01	03/02/2026 19:55:00	25,5
34428	013202	Rovello Porro	COMUNE DI ROVELLO PORRO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Volta, 241	34428P02	04/02/2026 11:35:00	19,8	23,4	34428P02	04/02/2026 22:00:00	25,0