

RQSDG - Report Qualità Servizio di Distribuzione Gas (P _{min} - P _{max})						Dati pressione Maggio						
						Minimo			Medio	Massimo		
Codice impianto	Codice Istat	Comune	Nome impianto	Parte impianto	Indirizzo punto	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)	Valore (mbar)	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)
114027	013041	Cantù	CANTÙ - CARIMATE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Dell'Artigianato, 30	114027P02	15/05/2026 14:50:00	21,6	25,0			
114027	013084	Cucciago	CANTÙ - CARIMATE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Bernini, snc				25,0	114027P07	16/05/2026 00:00:00	27,5
RQSDG - Report Qualità Servizio di Distribuzione Gas (Dettaglio punti)						Dati pressione Maggio						
						Minimo			Medio	Massimo		
Codice impianto	Codice Istat	Comune	Nome impianto	Parte impianto	Indirizzo punto	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)	Valore (mbar)	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)
114027	013041	Cantù	CANTÙ - CARIMATE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Bastia, 6	114027P01	15/05/2026 12:05:00	22,0	24,5	114027P01	16/05/2026 00:20:00	25,0
114027	013041	Cantù	CANTÙ - CARIMATE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Dell'Artigianato, 30	114027P02	15/05/2026 14:50:00	21,6	23,7	114027P02	15/05/2026 21:15:00	24,3
114027	013041	Cantù	CANTÙ - CARIMATE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Monforte (Parco)	114027P03	15/05/2026 04:40:00	22,4	24,3	114027P03	16/05/2026 00:00:00	25,0
114027	013041	Cantù	CANTÙ - CARIMATE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Salvaregina, 89B	114027P04	15/05/2026 12:00:00	24,1	25,9	114027P04	07/05/2026 00:10:00	26,7
114027	013046	Carimate	CANTÙ - CARIMATE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Adamello, snc	114027P05	15/05/2026 04:25:00	23,4	25,7	114027P05	16/05/2026 00:15:00	26,5
114027	013046	Carimate	CANTÙ - CARIMATE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Delle Ginestre, 46	114027P06	15/05/2026 12:10:00	22,4	24,2	114027P06	06/05/2026 00:40:00	24,9
114027	013084	Cucciago	CANTÙ - CARIMATE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Bernini, snc	114027P07	15/05/2026 05:00:00	25,4	27,0	114027P07	16/05/2026 00:00:00	27,5

RQSDG - Report Qualità Servizio di Distribuzione Gas (P _{min} - P _{max})						Dati pressione Maggio						
						Minimo			Medio	Massimo		
Codice impianto	Codice Istat	Comune	Nome impianto	Parte impianto	Indirizzo punto	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)	Valore (mbar)	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)
37335	013043	Capiago Intimiano	CAPIAGO INTIMIANO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Degli Arconi, 13	37335P01	06/05/2026 18:35:00	23,1	25,4			
37335	013043	Capiago Intimiano	CAPIAGO INTIMIANO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Degli Arconi, 13				25,4	37335P01	15/05/2026 22:00:00	27,0
RQSDG - Report Qualità Servizio di Distribuzione Gas (Dettaglio punti)						Dati pressione Maggio						
						Minimo			Medio	Massimo		
Codice impianto	Codice Istat	Comune	Nome impianto	Parte impianto	Indirizzo punto	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)	Valore (mbar)	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)
37335	013043	Capiago Intimiano	CAPIAGO INTIMIANO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Degli Arconi, 13	37335P01	06/05/2026 18:35:00	23,1	25,8	37335P01	15/05/2026 22:00:00	27,0
37335	013043	Capiago Intimiano	CAPIAGO INTIMIANO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Roma, 36	37335P02	N/A	N/A	N/A	37335P02	N/A	N/A
37335	013212	Senna Comasco	CAPIAGO INTIMIANO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Per Casnate, snc	37335P03	14/05/2026 03:25:00	23,9	25,0	37335P03	16/05/2026 21:20:00	25,4

RQSDG - Report Qualità Servizio di Distribuzione Gas (P _{min} - P _{max})						Dati pressione Maggio						
						Minimo			Medio	Massimo		
Codice impianto	Codice Istat	Comune	Nome impianto	Parte impianto	Indirizzo punto	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)	Valore (mbar)	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)
114226	013154	Montano Lucino	GRANDATE-MONTANO-CASNATE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Gelada, 12	114226P03	16/05/2026 17:05:00	24,0	26,1			
114226	013154	Montano Lucino	GRANDATE-MONTANO-CASNATE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Gelada, 12				26,1	114226P03	07/05/2026 20:45:00	27,0
RQSDG - Report Qualità Servizio di Distribuzione Gas (Dettaglio punti)						Dati pressione Maggio						
						Minimo			Medio	Massimo		
Codice impianto	Codice Istat	Comune	Nome impianto	Parte impianto	Indirizzo punto	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)	Valore (mbar)	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)
114226	013110	Grandate	GRANDATE-MONTANO-CASNATE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via San Poss, 16	114226P01	16/05/2026 17:25:00	24,6	26,1	114226P01	15/05/2026 21:20:00	26,4
114226	013154	Montano Lucino	GRANDATE-MONTANO-CASNATE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Dei Dertoni, snc	114226P02	N/A	N/A	N/A	114226P02	N/A	N/A
114226	013154	Montano Lucino	GRANDATE-MONTANO-CASNATE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Gelada, 12	114226P03	16/05/2026 17:05:00	24,0	26,2	114226P03	07/05/2026 20:45:00	27,0
114226	013053	Casnate con Bernate	GRANDATE-MONTANO-CASNATE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Paolo Giovio, 33	114226P04	07/05/2026 16:55:00	24,3	26,0	114226P04	16/05/2026 20:05:00	26,5

RQSDG - Report Qualità Servizio di Distribuzione Gas (P _{min} - P _{max})						Dati pressione Maggio						
						Minimo			Medio	Massimo		
Codice impianto	Codice Istat	Comune	Nome impianto	Parte impianto	Indirizzo punto	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)	Valore (mbar)	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)
34892	013064	Cermentate	CERMENATE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Lavezzari, 111	34892P01	06/05/2026 04:35:00	19,8	24,8			
34892	013064	Cermentate	CERMENATE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Plinio, 19				24,8	34892P02	07/05/2026 00:05:00	27,0
RQSDG - Report Qualità Servizio di Distribuzione Gas (Dettaglio punti)						Dati pressione Maggio						
						Minimo			Medio	Massimo		
Codice impianto	Codice Istat	Comune	Nome impianto	Parte impianto	Indirizzo punto	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)	Valore (mbar)	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)
34892	013064	Cermentate	CERMENATE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Lavezzari, 111	34892P01	06/05/2026 04:35:00	19,8	23,6	34892P01	07/05/2026 00:00:00	24,7
34893	013064	Cermentate	CERMENATE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Plinio, 19	34892P02	06/05/2026 08:00:00	24,4	26,0	34892P02	07/05/2026 00:05:00	27,0

RQSDG - Report Qualità Servizio di Distribuzione Gas (P _{min} - P _{max})						Dati pressione Maggio						
						Minimo			Medio	Massimo		
Codice impianto	Codice Istat	Comune	Nome impianto	Parte impianto	Indirizzo punto	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)	Valore (mbar)	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)
114227	013032	Brunate	BRUNATE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Como, snc	114227P01	15/05/2026 03:55:00	22,6	25,0			
114227	013032	Brunate	BRUNATE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Como, snc				25,0	114227P01	15/05/2026 19:55:00	24,7
RQSDG - Report Qualità Servizio di Distribuzione Gas (Dettaglio punti)						Dati pressione Maggio						
						Minimo			Medio	Massimo		
Codice impianto	Codice Istat	Comune	Nome impianto	Parte impianto	Indirizzo punto	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)	Valore (mbar)	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)
114227	013032	Brunate	BRUNATE	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Como, snc	114227P01	15/05/2026 03:55:00	22,6	25,0	114227P01	15/05/2026 19:55:00	24,7

RQSDG - Report Qualità Servizio di Distribuzione Gas (P _{min} - P _{max})						Dati pressione Maggio						
						Minimo			Medio	Massimo		
Codice impianto	Codice Istat	Comune	Nome impianto	Parte impianto	Indirizzo punto	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)	Valore (mbar)	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)
34471	013095	Erba	ERBA	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Alserio, snc	34471P01	15/05/2026 11:45:00	21,5	26,4			
34471	013095	Erba	ERBA	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Alserio, snc				26,4	34471P01	06/05/2026 21:30:00	28,1
RQSDG - Report Qualità Servizio di Distribuzione Gas (Dettaglio punti)						Dati pressione Maggio						
						Minimo			Medio	Massimo		
Codice impianto	Codice Istat	Comune	Nome impianto	Parte impianto	Indirizzo punto	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)	Valore (mbar)	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)
34471	013095	Erba	ERBA	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Alserio, snc	34471P01	15/05/2026 11:45:00	21,5	26,3	34471P01	06/05/2026 21:30:00	28,1
34471	013095	Erba	ERBA	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Barzaghi, snc	34471P02	15/05/2026 11:40:00	22,8	26,4	34471P02	11/05/2026 19:05:00	28,0
34471	013095	Erba	ERBA	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Provinciale, snc	34471P03	N/A	N/A	N/A	34471P03	N/A	N/A

RQSDG - Report Qualità Servizio di Distribuzione Gas (P min - P max)						Dati pressione Maggio						
						Minimo			Medio	Massimo		
Codice impianto	Codice Istat	Comune	Nome impianto	Parte impianto	Indirizzo punto	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)	Valore (mbar)	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)
34427	013201	Rovellasca	COMUNE DI ROVELLASCA	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Como, snc	34427P01	15/05/2026 05:00:00	23,4	26,6			
34427	013201	Rovellasca	COMUNE DI ROVELLASCA	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Volta, 35				26,6	34427P02	11/05/2026 22:10:00	27,7
RQSDG - Report Qualità Servizio di Distribuzione Gas (Dettaglio punti)						Dati pressione Maggio						
						Minimo			Medio	Massimo		
Codice impianto	Codice Istat	Comune	Nome impianto	Parte impianto	Indirizzo punto	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)	Valore (mbar)	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)
34427	013201	Rovellasca	COMUNE DI ROVELLASCA	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Como, snc	34427P01	15/05/2026 05:00:00	23,4	26,5	34427P01	11/05/2026 00:20:00	27,5
34427	013201	Rovellasca	COMUNE DI ROVELLASCA	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Volta, 35	34427P02	15/05/2026 05:05:00	23,8	26,7	34427P02	11/05/2026 22:10:00	27,7

RQSDG - Report Qualità Servizio di Distribuzione Gas (P min - P max)						Dati pressione Maggio						
						Minimo			Medio	Massimo		
Codice impianto	Codice Istat	Comune	Nome impianto	Parte impianto	Indirizzo punto	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)	Valore (mbar)	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)
34428	013202	Rovello Porro	COMUNE DI ROVELLO PORRO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Volta, 241	34428P02	15/05/2026 11:30:00	23,0	25,7			
34428	013202	Rovello Porro	COMUNE DI ROVELLO PORRO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via G.B. Grassi, 30				25,7	34428P01	03/05/2026 19:30:00	27,4
RQSDG - Report Qualità Servizio di Distribuzione Gas (Dettaglio punti)						Dati pressione Maggio						
						Minimo			Medio	Massimo		
Codice impianto	Codice Istat	Comune	Nome impianto	Parte impianto	Indirizzo punto	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)	Valore (mbar)	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)
34428	013202	Rovello Porro	COMUNE DI ROVELLO PORRO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via G.B. Grassi, 30	34428P01	15/05/2026 04:40:00	23,1	25,9	34428P01	03/05/2026 19:30:00	27,4
34428	013202	Rovello Porro	COMUNE DI ROVELLO PORRO	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Volta, 241	34428P02	15/05/2026 11:30:00	23,0	25,4	34428P02	04/05/2026 19:15:00	26,8