

| RQSDG - Report Qualità Servizio di Distribuzione Gas (P <sub>min</sub> - P <sub>max</sub> ) |              |         |               |                                               |                                | Dati pressione Luglio |                     |               |               |              |                     |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------|--------------|---------------------|---------------|
|                                                                                             |              |         |               |                                               |                                | Minimo                |                     |               | Medio         | Massimo      |                     |               |
| Codice impianto                                                                             | Codice Istat | Comune  | Nome impianto | Parte impianto                                | Indirizzo punto                | Codice Punto          | Data/ora            | Valore (mbar) | Valore (mbar) | Codice Punto | Data/ora            | Valore (mbar) |
| 35528                                                                                       | 097014       | Carenno | CALOLZIOCORTE | Impianto di derivazione di utenza parte aerea | Via Caduti del Sassolungo, snc | 35528P01              | 01/07/2026 16:06:00 | 29,5          | 32,0          |              |                     |               |
| 35528                                                                                       | 097034       | Erve    | CALOLZIOCORTE | Impianto di derivazione di utenza parte aerea | Via Costalottiere, 12          |                       |                     |               | 32,0          | 35528P02     | 31/07/2026 05:25:00 | 34,9          |
| RQSDG - Report Qualità Servizio di Distribuzione Gas (Dettaglio punti)                      |              |         |               |                                               |                                | Dati pressione Luglio |                     |               |               |              |                     |               |
|                                                                                             |              |         |               |                                               |                                | Minimo                |                     |               | Medio         | Massimo      |                     |               |
| Codice impianto                                                                             | Codice Istat | Comune  | Nome impianto | Parte impianto                                | Indirizzo punto                | Codice Punto          | Data/ora            | Valore (mbar) | Valore (mbar) | Codice Punto | Data/ora            | Valore (mbar) |
| 35528                                                                                       | 097014       | Carenno | CALOLZIOCORTE | Impianto di derivazione di utenza parte aerea | Via Caduti del Sassolungo, snc | 35528P01              | 01/07/2026 16:06:00 | 29,5          | 30,8          | 35528P01     | 25/07/2026 03:36:00 | 32,5          |
| 35528                                                                                       | 097034       | Erve    | CALOLZIOCORTE | Impianto di derivazione di utenza parte aerea | Via Costalottiere, 12          | 35528P02              | 30/07/2026 18:39:00 | 30,1          | 33,3          | 35528P02     | 31/07/2026 05:25:00 | 34,9          |

| RQSDG - Report Qualità Servizio di Distribuzione Gas (P <sub>min</sub> - P <sub>max</sub> ) |              |            |               |                                               |                                  | Dati pressione Luglio |                     |               |               |              |                     |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------|--------------|---------------------|---------------|
|                                                                                             |              |            |               |                                               |                                  | Minimo                |                     |               | Medio         | Massimo      |                     |               |
| Codice impianto                                                                             | Codice Istat | Comune     | Nome impianto | Parte impianto                                | Indirizzo punto                  | Codice Punto          | Data/ora            | Valore (mbar) | Valore (mbar) | Codice Punto | Data/ora            | Valore (mbar) |
| 34430                                                                                       | 097045       | Valmadrera | LECCO         | Impianto di derivazione di utenza parte aerea | Via Santa Vecchia, snc           | 34430P12              | 01/07/2026 15:28    | 21,2          | 23,4          |              |                     |               |
| 34430                                                                                       | 097042       | Lecco      | LECCO         | Impianto di derivazione di utenza parte aerea | Via Fausto Valsecchi, 112        |                       |                     |               | 23,4          | 34430P14     | 09/07/2026 20:15:00 | 31,1          |
| RQSDG - Report Qualità Servizio di Distribuzione Gas (Dettaglio punti)                      |              |            |               |                                               |                                  | Dati pressione Luglio |                     |               |               |              |                     |               |
|                                                                                             |              |            |               |                                               |                                  | Minimo                |                     |               | Medio         | Massimo      |                     |               |
| Codice impianto                                                                             | Codice Istat | Comune     | Nome impianto | Parte impianto                                | Indirizzo punto                  | Codice Punto          | Data/ora            | Valore (mbar) | Valore (mbar) | Codice Punto | Data/ora            | Valore (mbar) |
| 34430                                                                                       | 097036       | Galbiate   | LECCO         | Impianto di derivazione di utenza parte aerea | Località Roncate, 38             | 34430P13              | 02/07/2026 16:50:00 | 24,6          | 26,9          | 34430P13     | 26/07/2026 19:55:00 | 28,1          |
| 34430                                                                                       | 097042       | Lecco      | LECCO         | Impianto di derivazione di utenza parte aerea | Corso Bergamo, snc               | 34430P01              | 03/07/2026 07:31    | 22,2          | 23,5          | 34430P01     | 18/07/2026 22:34    | 25,9          |
| 34430                                                                                       | 097042       | Lecco      | LECCO         | Impianto di derivazione di utenza parte aerea | Via Alla Fonte, snc              | 34430P02              | 09/07/2026 18:21    | 23,5          | 24,6          | 34430P02     | 18/07/2026 22:34    | 26,4          |
| 34430                                                                                       | 097042       | Lecco      | LECCO         | Impianto di derivazione di utenza parte aerea | Via Montessori, snc              | 34430P03              | 28/07/2026 19:18    | 24,8          | 26,5          | 34430P03     | 12/07/2026 03:41    | 28,2          |
| 34430                                                                                       | 097042       | Lecco      | LECCO         | Impianto di derivazione di utenza parte aerea | Via Montessori (Via Cesura), snc | 34430P04              | 20/07/2026 12:04    | 26,3          | 27,6          | 34430P04     | 17/07/2026 03:41    | 29,1          |
| 34430                                                                                       | 097042       | Lecco      | LECCO         | Impianto di derivazione di utenza parte aerea | Via Ramello, snc                 | 34430P05              | N/A                 | N/A           | N/A           | 34430P05     | N/A                 | N/A           |
| 34430                                                                                       | 097042       | Lecco      | LECCO         | Impianto di derivazione di utenza parte aerea | Via Resegone, snc                | 34430P06              | 29/07/2026 19:13    | 25,2          | 26,7          | 34430P06     | 17/07/2026 03:41    | 28,8          |
| 34430                                                                                       | 097042       | Lecco      | LECCO         | Impianto di derivazione di utenza parte aerea | Via Fausto Valsecchi, 112        | 34430P14              | 28/07/2026 04:00:00 | 28,1          | 30,1          | 34430P14     | 09/07/2026 20:15:00 | 31,1          |
| 34430                                                                                       | 097045       | Malgrate   | LECCO         | Impianto di derivazione di utenza parte aerea | Via Gaggio, snc                  | 34430P08              | 27/07/2026 11:49    | 23,1          | 24,9          | 34430P08     | 31/07/2026 01:29    | 27,1          |
| 34430                                                                                       | 097045       | Malgrate   | LECCO         | Impianto di derivazione di utenza parte aerea | Via Monsignor Polvara, snc       | 34430P09              | 03/07/2026 20:03    | 22,5          | 24,0          | 34430P09     | 30/07/2026 01:49    | 26,1          |
| 34430                                                                                       | 097045       | Malgrate   | LECCO         | Impianto di derivazione di utenza parte aerea | Viale Italia (SP583), snc        | 34430P10              | 27/07/2026 11:49    | 21,4          | 22,9          | 34430P10     | 31/07/2026 01:29    | 25,0          |
| 34430                                                                                       | 097045       | Valmadrera | LECCO         | Impianto di derivazione di utenza parte aerea | Via Santa Vecchia, snc           | 34430P12              | 01/07/2026 15:28    | 21,2          | 22,6          | 34430P12     | 31/07/2026 01:29    | 25,2          |

| RQSDG - Report Qualità Servizio di Distribuzione Gas (P <sub>min</sub> - P <sub>max</sub> ) |              |                    |               |                                               |                            | Dati pressione Luglio |                     |               |               |              |                     |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|---------------|-----------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------|--------------|---------------------|---------------|
|                                                                                             |              |                    |               |                                               |                            | Minimo                |                     |               | Medio         | Massimo      |                     |               |
| Codice impianto                                                                             | Codice Istat | Comune             | Nome impianto | Parte impianto                                | Indirizzo punto            | Codice Punto          | Data/ora            | Valore (mbar) | Valore (mbar) | Codice Punto | Data/ora            | Valore (mbar) |
| 34431                                                                                       | 097084       | Varenna            | MANDELLO      | Impianto di derivazione di utenza parte aerea | Via Contrada Vecchia 6     | 34431P06              | 02/07/2026 06:10:00 | 20,9          | 19,3          |              |                     |               |
| 34431                                                                                       | 097001       | Abbadia Lariana    | MANDELLO      | Impianto di derivazione di utenza parte aerea | Via Per Maggiana, snc      |                       |                     |               | 19,3          | 34431P02     | 26/07/2026 04:27    | 30,5          |
| RQSDG - Report Qualità Servizio di Distribuzione Gas (Dettaglio punti)                      |              |                    |               |                                               |                            | Dati pressione Luglio |                     |               |               |              |                     |               |
|                                                                                             |              |                    |               |                                               |                            | Minimo                |                     |               | Medio         | Massimo      |                     |               |
| Codice impianto                                                                             | Codice Istat | Comune             | Nome impianto | Parte impianto                                | Indirizzo punto            | Codice Punto          | Data/ora            | Valore (mbar) | Valore (mbar) | Codice Punto | Data/ora            | Valore (mbar) |
| 34431                                                                                       | 097001       | Abbadia Lariana    | MANDELLO      | Impianto di derivazione di utenza parte aerea | Via Per Maggiana, snc      | 34431P02              | 16/07/2026 19:20    | 27,7          | 28,9          | 34431P02     | 26/07/2026 04:27    | 30,5          |
| 34431                                                                                       | 097001       | Abbadia Lariana    | MANDELLO      | Impianto di derivazione di utenza parte aerea | Via Per Novegolo, snc      | 34431P04              | 24/07/2026 12:00    | 23,4          | 24,3          | 34431P04     | 31/07/2026 02:27    | 25,7          |
| 34431                                                                                       | 097046       | Mandello del Lario | MANDELLO      | Impianto di derivazione di utenza parte aerea | Via Vincenzo Gioberti, 48b | 34431P05              | 02/07/2026 10:30:00 | 22,7          | 23,9          | 34431P05     | 04/07/2026 19:00:00 | 25,1          |
| 34431                                                                                       | 097084       | Varenna            | MANDELLO      | Impianto di derivazione di utenza parte aerea | Via Contrada Vecchia 6     | 34431P06              | 02/07/2026 06:10:00 | 20,9          | 24,7          | 34431P06     | 01/07/2026 19:05:00 | 27,9          |

| RQSDG - Report Qualità Servizio di Distribuzione Gas (P <sub>min</sub> - P <sub>max</sub> ) |              |        |               |                                               |                             | Dati pressione Luglio |                     |               |               |              |                     |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|---------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------|--------------|---------------------|---------------|
|                                                                                             |              |        |               |                                               |                             | Minimo                |                     |               | Medio         | Massimo      |                     |               |
| Codice impianto                                                                             | Codice Istat | Comune | Nome impianto | Parte impianto                                | Indirizzo punto             | Codice Punto          | Data/ora            | Valore (mbar) | Valore (mbar) | Codice Punto | Data/ora            | Valore (mbar) |
| 37326                                                                                       | 097048       | Merate | Merate        | Impianto di derivazione di utenza parte aerea | Cascina San Martino, snc    | 37326P02              | 08/07/2026 12:05:00 | 22,4          | 25,3          |              |                     |               |
| 37326                                                                                       | 097048       | Merate | Merate        | Impianto di derivazione di utenza parte aerea | Via San Marcellino, 36      |                       |                     |               | 25,3          | 37326P03     | 18/07/2026 20:20:00 | 28,2          |
| RQSDG - Report Qualità Servizio di Distribuzione Gas (Dettaglio punti)                      |              |        |               |                                               |                             | Dati pressione Luglio |                     |               |               |              |                     |               |
|                                                                                             |              |        |               |                                               |                             | Minimo                |                     |               | Medio         | Massimo      |                     |               |
| Codice impianto                                                                             | Codice Istat | Comune | Nome impianto | Parte impianto                                | Indirizzo punto             | Codice Punto          | Data/ora            | Valore (mbar) | Valore (mbar) | Codice Punto | Data/ora            | Valore (mbar) |
| 37326                                                                                       | 097048       | Merate | Merate        | Impianto di derivazione di utenza parte aerea | Via Don Pietro Consonni, 21 | 37326P01              | 23/07/2026 12:10:00 | 22,6          | 25,7          | 37326P01     | 25/07/2026 20:15:00 | 28,0          |
| 37326                                                                                       | 097048       | Merate | Merate        | Impianto di derivazione di utenza parte aerea | Cascina San Martino, snc    | 37326P02              | 08/07/2026 12:05:00 | 22,4          | 25,0          | 37326P02     | 18/07/2026 20:30:00 | 27,9          |
| 37326                                                                                       | 097048       | Merate | Merate        | Impianto di derivazione di utenza parte aerea | Via San Marcellino, 36      | 37326P03              | 07/07/2026 13:10:00 | 22,6          | 25,3          | 37326P03     | 18/07/2026 20:20:00 | 28,2          |

| RQSDG - Report Qualità Servizio di Distribuzione Gas (P <sub>min</sub> - P <sub>max</sub> ) |              |         |               |                                               |                                | Dati pressione Luglio |                     |               |               |              |                     |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------|--------------|---------------------|---------------|
|                                                                                             |              |         |               |                                               |                                | Minimo                |                     |               | Medio         | Massimo      |                     |               |
| Codice impianto                                                                             | Codice Istat | Comune  | Nome impianto | Parte impianto                                | Indirizzo punto                | Codice Punto          | Data/ora            | Valore (mbar) | Valore (mbar) | Codice Punto | Data/ora            | Valore (mbar) |
| 113519                                                                                      | 097069       | Premana | CASARGO       | Impianto di derivazione di utenza parte aerea | Strada Provinciale 67, civ. 71 | 113519P01             | 01/07/2026 06:00:00 | 19,4          | 21,5          |              |                     |               |
| 113519                                                                                      | 097047       | Margno  | CASARGO       | Impianto di derivazione di utenza parte aerea | Via per Bagnala, 7             |                       |                     |               | 21,5          | 113519P02    | 06/07/2026 07:20:00 | 23,8          |
| RQSDG - Report Qualità Servizio di Distribuzione Gas (Dettaglio punti)                      |              |         |               |                                               |                                | Dati pressione Luglio |                     |               |               |              |                     |               |
|                                                                                             |              |         |               |                                               |                                | Minimo                |                     |               | Medio         | Massimo      |                     |               |
| Codice impianto                                                                             | Codice Istat | Comune  | Nome impianto | Parte impianto                                | Indirizzo punto                | Codice Punto          | Data/ora            | Valore (mbar) | Valore (mbar) | Codice Punto | Data/ora            | Valore (mbar) |
| 113519                                                                                      | 097069       | Premana | CASARGO       | Impianto di derivazione di utenza parte aerea | Strada Provinciale 67, civ. 71 | 113519P01             | 01/07/2026 06:00:00 | 19,4          | 20,1          | 113519P01    | 03/07/2026 20:45:00 | 20,6          |
| 113519                                                                                      | 097047       | Margno  | CASARGO       | Impianto di derivazione di utenza parte aerea | Via per Bagnala, 7             | 113519P02             | 25/07/2026 11:25:00 | 20,7          | 22,8          | 113519P02    | 06/07/2026 07:20:00 | 23,8          |