

Zona: Sangiano

Dati aggiornati al 30/06/2026

Parametro	Alcalinità	Ammonio	Arsenico	Calcio	Cloriti	Cloruri	Conducibilità elettrica	Durezza	Ferro	Fluoruri	Magnesio	Manganese	Nitrati	Nitriti	pH	Potassio	Residuo fisso	Sodio	Solfati
Unità di misura	mg/L	mg/L	µg/L	mg/L	mg/L	mg/L	µS/cm a 20°C	°F	µg/L	mg/L	mg/L	µg/L	mg/L	mg/L	Unità pH	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
Valore medio	179,25	0,03	0,00	52,08	0,00	2,67	331,88	18,28	0,00	0,00	13,42	0,00	7,63	0,00	8,09	0,50	231,00	3,83	4,00
Valore D.Lg. 102/2025	Nessun limite previsto	0,5	10	Nessun limite previsto	0,25	250	2500	Nessun limite previsto	200	1,5	Nessun limite previsto	50	50	0,5	6,5-9,5	Nessun limite previsto	Valore max. consigliato 1500	200	250

Acqua microbiologicamente conforme
 Valore medio dei PFAS conforme ai limiti del D.lgs. 102/2025