

RQSDG - Report Qualità Servizio di Distribuzione Gas (P _{min} - P _{max})						Dati pressione Giugno						
						Minimo			Medio	Massimo		
Codice impianto	Codice Istat	Comune	Nome impianto	Parte impianto	Indirizzo punto	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)	Valore (mbar)	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)
37972	108033	Monza	MONZA	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Mornerina, snc	37972P04	29/06/2023 17:15	25,9	26,5			
37972	108033	Monza	MONZA	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Caduti Di Nassirya, snc				26,5	37972P02	29/06/2023 17:30	26,9
RQSDG - Report Qualità Servizio di Distribuzione Gas (Dettaglio punti)						Dati pressione Giugno						
						Minimo			Medio	Massimo		
Codice impianto	Codice Istat	Comune	Nome impianto	Parte impianto	Indirizzo punto	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)	Valore (mbar)	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)
37972	108033	Monza	MONZA	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Ambrosini, snc	37972P01	N/A	N/A	N/A	37972P01	N/A	N/A
37972	108033	Monza	MONZA	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Caduti Di Nassirya, snc	37972P02	30/06/2023 04:00	26,4	26,7	37972P02	29/06/2023 17:30	26,9
37972	108033	Monza	MONZA	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Guardini, snc	37972P03	29/06/2023 17:15	26,6	26,6	37972P03	29/06/2023 17:15	26,6
37972	108033	Monza	MONZA	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Mornerina, snc	37972P04	29/06/2023 17:15	25,9	25,9	37972P04	29/06/2023 17:15	25,9
37972	108033	Monza	MONZA	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via S. Alessandro, snc	37972P05	N/A	N/A	N/A	37972P05	N/A	N/A
37972	108033	Monza	MONZA	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Viale Elvezia / Martiri delle Foibe, 1	37972P06	30/06/2023 00:00	26,3	26,8	37972P06	29/06/2023 17:15	26,8