

RQSDG - Report Qualità Servizio di Distribuzione Gas (P _{min} - P _{max})						Dati pressione Ottobre						
						Minimo			Medio	Massimo		
Codice impianto	Codice Istat	Comune	Nome impianto	Parte impianto	Indirizzo punto	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)	Valore (mbar)	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)
37972	108033	Monza	MONZA	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Guardini, snc	37972P03	26/10/2023 07:00:00	22,8	25,1			
37972	108033	Monza	MONZA	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Caduti Di Nassirya, snc				25,1	37972P02	16/10/2023 10:00:00	26,6
RQSDG - Report Qualità Servizio di Distribuzione Gas (Dettaglio punti)						Dati pressione Ottobre						
						Minimo			Medio	Massimo		
Codice impianto	Codice Istat	Comune	Nome impianto	Parte impianto	Indirizzo punto	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)	Valore (mbar)	Codice Punto	Data/ora	Valore (mbar)
37972	108033	Monza	MONZA	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Ambrosini, snc	37972P01	25/10/2023 05:50:00	24,1	N/A	37972P01	30/10/2023 10:25:00	26,4
37972	108033	Monza	MONZA	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Caduti Di Nassirya, snc	37972P02	20/10/2023 10:55:00	24,7	25,7	37972P02	16/10/2023 10:00:00	26,6
37972	108033	Monza	MONZA	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Guardini, snc	37972P03	26/10/2023 07:00:00	22,8	24,8	37972P03	31/10/2023 09:35:00	26,2
37972	108033	Monza	MONZA	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via Mornerina, snc	37972P04	30/10/2023 05:45:00	23,4	24,9	37972P04	30/10/2023 11:15:00	25,7
37972	108033	Monza	MONZA	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Via S. Alessandro, snc	37972P05	N/A	N/A	N/A	37972P05	N/A	N/A
37972	108033	Monza	MONZA	Impianto di derivazione di utenza parte aerea	Viale Elvezia / Martiri delle Foibe, 1	37972P06	N/A	N/A	N/A	37972P06	N/A	N/A